



Johannesdals Östra Vattenförening

Teknikernas slutrapport 2024

Tekniker

Vid årsmötet 2024 avgick Peter Jacobsson som tekniker. Tillsammans med valberedningen beslöt vi att prova ett antal personer som tekniker assistenter: Shwana Abbas Zadeh, Lars Thomas Svensson och Olle Söderström. Susanne Rosenblad har erbjudit sig att ta dokumentationsansvaret.

Pumpinformation

2024-04-13 Förberedande arbete med att öppna pumpen gjordes tillsammans med teknikassistenterna Thomas Svensson och Olle Söderström.

2024-04-27 Skickades ett öppningsmeddelande om att pumpen startar med test lördagen 2024-04-27 och full drift söndagen 2024-04-28.

2024-04-28 Skickades ett nytt meddelande om att pumpen startat med full drift varje dag från kl.07-22 och kranarna kan öppnas.

Sex frivilliga medlemmar ställde upp för att kontrollera om någon fastighet hade missat att stänga sin fastighetskran. Endast fyra fastigheter hade glömt stänga sin fastighetskran.

2024-06-23 Skickades meddelande om ett tillfälligt stopp av pumpen.

2024-06-24 Skickades meddelade att stoppet var hävt.

2024-10-21 Skickades stängningsinformation om att pumpen stänger 2023-10-31.

2024-11-02 Skickades meddelande att pumpen var stängd och att det var dags att öppna kranarna i vinterläge för att tömma ledningssystemet.

Alla dessa meddelanden lades också ut på JÖV:s nya hemsida under www.johannesdal.com.

Ledningsnätet

2024-03-18: En ny medlem på Fiskarfjärdsstranden anslöts till nätet.

2024-04-20: Hela ledningsnätet omkring Fiskarholmsgränd 3 byggdes om med ökade ledningsareor för vattnet, vilket kom att medföra bättre tryck för omkringliggande fastigheter.

2024-06-23: Bottenventilen gick sönder i svetsningen. Vi bytte snabbt till reservbottenventilen, men fick inte igång pumpen förrän dagen efter pga luft i systemet.

2024-11-11: Hydrofor nr.3 som på prov har varit stängd för utvärdering av vattentrycket har nu helt kopplats ur från nätet

Totalt 17 ärenden som krävt drygt 25 ingripande har klarats av under 2024.

2 ärenden har överförts till 2025-års arbetslista. Ett av dessa ärenden rör sig om den bäverangripna eken som riskerar att falla över vårt pumphus och som Stadsdelsförvaltningen ännu inte visat något intresse av att åtgärda.

Pumpen

Har fungerat oklanderligt.

Energiförbrukning

Pumpen har förbrukat 8471 kWh (7529 kWh) under 2024 (2023), som var en något regnig sommar.

Rörliga pumpkostnaderElnätskostnad (Ellevio)

Vi betalar endast 12 öre/kWh under perioden april-okt. Den fasta avgiften är 575 kr/mån.

Energikostnad (E-on)

Vi omförhandlade avtalet med E-on 2024-10-15. Vi erhöll ett rörligt avtal med en bindningstid på ett år med ett påslag på 2,0 öre/kWh på det rörliga priset och utan årsavgift från 2024~~3~~-12-01 – 2025-11-30.

TOTALA ENERGIKOSTNADEN: 15262 kr (13480kr) under 2024 (2023).

Se även rapporten "Teknikernas arbetslista 2024".

Johannesdal 2025-01-29

JÖV-teknikerna



Stig Leitner



Mirko Grujicic